

**Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России на обращение**

**Давыдова Д.Г. от 21.01.2022 №34366110**

**(вх. МЧС России от 21.01.2022 № ГИ-736)**

По мнению специалистов института нормативные требования по проектированию площадки для транспортно-спасательной кабины вертолета, которые необходимо в соответствии с п. 7.17 СП 4.1313Q2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» предусматривать на покрытиях зданий и сооружений с отметкой более 75 метров верхнего жилого этажа или этажа, имеющего помещения с постоянным пребыванием людей, изложены в пунктах 6.23, 7.2.5 и 7.2.7 СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы высотные. Правила проектирования».

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин

Начальник сектора  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Е.Г. Воронцова

Старший научный сотрудник отдела  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Г.П. Сурина

Старший научный сотрудник отдела  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.М. Петров