



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

09.03.2016 № 1147оп-13-4-4

На № 038-16 от 05.02.2015 г.

О разъяснении требований
нормативных документов

Сообщаю мнение специалистов института по существу Вашего обращения.

1. В соответствии с п. 1 ч.14 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ № 123-ФЗ) эвакуационные пути не должны включать участки, ведущие через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам.

Таким образом, выполнение эвакуационных выходов на лестничную клетку для указанных в обращении случаев, не непосредственно из коридора, а через лифтовой холл, удовлетворяющий указанным требованиям, не противоречит требованиям ФЗ № 123-ФЗ.

2. По мнению специалистов института из технических и вспомогательных помещений, расположенных на покрытии зданий, допускается устройство эвакуационного выхода по специально оборудованному участку кровли, ведущему к лестничной клетке.

Заместитель начальника института

 С.С. Воевода

Л.В. Гуринович
(495) 524-82-57