



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

19.10.2023 № ИГ-117-2271-13-4
На № 23/205 от 15.09.2023

О применении нормативных
документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение в адрес МЧС России от 15.09.2023 № 23/205, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 25.09.2023 № ГО-13893.

По существу обращения сообщаем, что требования к эвакуационным путям и выходам в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3, регламентируемые СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», зависят от общей площади квартир, которая определяется в соответствии с требованиями п. 6.1.1 СП 1.13130.2020.

В соответствии с указанным пунктом в общую площадь квартир включается площадь всех помещений квартир, в т.ч. площадь их балконов (лоджий).

По мнению специалистов института, при проектировании эвакуационных выходов с каждого этажа (уровня) двухуровневой квартиры, в лестничную клетку, суммировать площади уровней этажей данных квартир для определения общей площади квартир на этаже не следует.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FEE6E09EF2050EA4DACE85E53904C0D2
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 14.04.2023 по 07.07.2024

Д.М. Гордиенко