



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

04.02.2016 № 20-129-13-4

На № б/н от 29.03.2015.

О разъяснении нормативных
документов

В ответ на Ваш запрос сообщаю, что эвакуация людей при пожаре по схеме «помещение- коридор - лифтовый холл – коридор – лестничная клетка» не противоречит требованиям части 3 статьей 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), если в лифтовом холле не предусмотрена безопасная зона.

В случае, когда лифтовый холл является безопасной зоной, его следует рассматривать как помещение. При этом эвакуация по указанной выше схеме противоречит требованиям части 3 статьи 89.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш