



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

27.08.2021 № ИП-ИЧ-1057-13-4
На № _____ б/н от 28.07.2021

Гр. Бакуленко Е.А.

E-mail: katya.agrelova@gmail.com

О разъяснении требований
нормативных документов

Уважаемая Екатерина Андреевна!

В ответ на Ваше обращение сообщая, что применение взамен противопожарных дверей в дымогазонепроницаемом исполнении с пределом огнестойкости EIS 60 в качестве заполнения проемов ограждающих конструкций пожаробезопасных зон, размещаемых в лифтовых холлах лифтов для транспортирования пожарных подразделений, аналогичных изделий с пределом огнестойкости EIWS 60 не противоречит требованиям ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности».

С уважением,

Начальник института

Д.М. Гордиенко