



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

18.12.2020 № ИГ-117-2228-13-4

Гр. Гресовой В.Б.

На № 34286259 от 30.11.2020

e-mail: [gresovavika26@gmail.ru](mailto:gresovavika26@gmail.ru)

О разъяснении требований  
нормативных документов

Уважаемая Виктория Борисовна!

В ответ на Ваше обращение сообщая, что при определении рассредоточенности выходов из помещения (п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями выходов из помещения определяется с учетом наличия перегородки, размещенной в помещении. В случае, если указанная перегородка имеет дверь и выполнена от пола до потолка, указанную планировку необходимо рассматривать как систему из двух помещений.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 247DED002DAB7F8740369B9E1A6E0466  
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович  
Действителен с 24.12.2019 по 24.03.2021

Д.М. Гордиенко