



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

26.08.2022 № ИГ-117-1441-13-4
На № 34410342 от 02.08.2022

Арсентьеву А.П.


E-mail: arsentev-94@yandex.ru

О применении нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 02.08.2022 № 34410572, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 02.08.2022 № ГИ-10584.

По существу обращения сообщаем, что положениями СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» при определении площади этажа в пределах пожарного отсека в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 (здания жилые многоквартирные) не предусмотрено суммирование площадей этажей с двухуровневыми квартирами, в которых этажи (уровни) квартир соединяются открытыми лестницами.

Начальник института



Д.М. Гордиенко

Цыбизова Регина Камильевна
(495) 524-81-74