



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

22.03.2024 № ИГ-117-576-13-1
На № 34572048 от 26.02.2024

Гражданину
Давыдову Д.Г.

e-mail: davydovpb@yandex.ru

Разъяснение требований пожарной
безопасности

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 26.02.2024 № 34572048, зарегистрированное 26.02.2024 № ГИ-3242.

По существу обращения сообщаем, что область применения декоративно-отделочных и облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и зальных помещениях приведена в статье 134, таблицах 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Также сообщаем, что действующими нормативными документами пороговые значения площади декоративных элементов (картин, постеров, подвесных украшений, гирлянд и новогодних игрушек и т.п.) для предъявления к ним требований как к декоративно-отделочным и облицовочным материалам не установлены.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

Смирнов Николай Васильевич
(495) 524-82-55
Нигматуллина Динара Магафуровна
(495) 524-82-46