



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

21.09.2022 № ИГ-117-1630-13-4 Гр. Ткачу В.Р.

На № 34417158 от 26.08.2022 E-mail: logitech2571@gmail.com

О разъяснении требований
нормативных документов

ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с поручением руководства МЧС России рассмотрело Ваше обращение в адрес Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России от 26.08.2022 №34417158, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 26.08.2022 № ГИ-11940, и в пределах компетенции сообщает следующее.

Область применения СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее - СП 1.13130.2020) указана в разделе 1 данного свода правил.

В соответствии с п.4.1.5 СП 1.13130.2020 отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5 %.

Указанное требование допускает отклонение фактических размеров эвакуационных путей и выходов от их требуемых нормативных значений в пределах не более чем 5 %. К геометрическим параметрам эвакуационных путей и выходов относится их длина и ширина, а также высота и ширина ступеней лестничных маршей.

По мнению специалистов института, разница между минимальным и максимальным значениями размера ступени в пределах марша лестницы не должна превышать 5% от нормативного значения. Указанные допущения распространяются на уклон лестниц и пандусов.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Капустин Алексей Александрович
8(495) 524-82-57
Усолкин Степан Владимирович
8(495) 524-81-35

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023