



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

17.10.2022 № ИГ-117-1798-13-4

Гр. Давыдову Д.Г.

На № 34422446 от 20.09.2022

E-mail: davydovpb@yandex.ru

О применении нормативных документов

ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с поручением руководства МЧС России рассмотрело Ваше обращение в адрес Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России от 20.09.2022 № 34422446, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное вх. МЧС России от 20.09.2022 № ГИ-13090, и в пределах компетенции сообщает следующее.

В соответствии с п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее ширины любого эвакуационного выхода на нее.

В соответствии с п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.

Исходя из вышеуказанных требований, по мнению специалистов института, необходимо предусматривать ширину путей эвакуации по лестничной клетке одной ширины на всем протяжении, за исключением случаев, указанных в нормативных документах, например, п. 4.4.5 СП 1.13130.2020, п. 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Также сообщаю, что в соответствии с п. 4.1.5 СП 1.13130.2020 отклонения от геометрических параметров эвакуационных путей и выходов допускается в пределах не более чем 5 %.

Указанное требование допускает отклонение фактических размеров эвакуационных путей и выходов от их требуемых нормативных значений в пределах не более чем 5 %.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Пехотиков Сергей Андреевич
Усолкин Степан Владимирович
(495)-524-81-35