

## ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

## (ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903 телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

 $\frac{13.03.2024}{\text{Ha N}_{\tiny{$0$}}} \ \frac{\text{N}_{\tiny{$0$}}}{34568334} \ \frac{\text{M}\Gamma\text{-}117\text{-}484\text{-}13\text{-}1}{\text{o}_{\tiny{$1$}}} \ 14.02.2024$ 

Гражданину

Давыдову Д.Г.

e-mail: davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 14.02.2024 № 34568334, зарегистрированное 14.02.2024 № ГИ-2498.

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаю, что в соответствии с положениями части 5 и части 7 статьи 146 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — ФЗ № 123-ФЗ) строительные материалы подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия или сертификации в зависимости от области их применения.

Требуемые показатели пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и параметров здания установлены в статье 134 и таблице 28 ФЗ № 123-ФЗ.

Вместе с тем указанные в Вашем обращении подоконники могут являться частью оконной конструкции в соответствии с положениями ГОСТ 23166-2021 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия», на которую требования вышеупомянутой статьи 134 и таблицы 28 ФЗ № 123-ФЗ не распространяются.

Учитывая вышеизложенное, вывод об отнесении подоконников к декоративноотделочным, облицовочным материалам или оконным конструкциям может быть сделан по результатам рассмотрения проектных решений конкретного объекта защиты.

Временно исполняющий обязанности

начальника института

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

495) 524-82-46 Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60

Владелец: Таранов Сергей Николаевич Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025 С.Н. Таранов

Нигматуллина Динара Магафуро Капралов Леонтий Петрович (495) 524-82-46