



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

14.03.2024 № ИГ-117-501-13-4 Гр. Давыдову Д.Г.  
На № 34568315 от 14.02.2024 E-mail: davydovpb@yandex.ru

О применении нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение в адрес МЧС России от 14.02.2024 №34568315, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 14.02.2024 № ГИ-2522.

По существу обращения сообщаем, что в соответствии с п.5.2.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в трехэтажных зданиях детских дошкольных учреждений коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия обеспечения выхода из каждой групповой ячейки в разные секции коридора.

В соответствии с требованиями п.6.7.13 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» в детских образовательных организациях (ДОО) коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными перегородками не ниже 2-го типа из условия выхода из каждой групповой ячейки в разные части коридора.

Исходя из указанных требований следует, что проектирование путей эвакуации из одной групповой ячейки следует выполнять из условия, что каждый выход ведет в разные части коридора, при этом выходы из другой ячейки допускается предусматривать в те же участки коридора.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

Усолкин Степан Владимирович  
Ушаков Дмитрий Викторович  
(495) 524-81-35



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60  
Владелец: Таранов Сергей Николаевич  
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

С.Н. Таранов