



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Ткачу В.Р.

logitech2571@gmail.com

Театральный проезд, 3, Москва 109012  
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

17.06.2021 № ИГ-19-1758  
На № \_\_\_\_\_

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ваше обращение от 19.05.2021 № 34314238 (вх. МЧС России от 19.05.2021 № ГИ-6703) рассмотрено.

Согласно требованиям пункта 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» подъезд пожарных автомобилей к жилым и общественным зданиям, сооружениям должен быть обеспечен по всей длине:

а) с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров;

б) с одной продольной стороны - к зданиям и сооружениям вышеуказанных классов с меньшей высотой при выполнении одного из следующих условий:

- оконные проемы всех помещений или квартир выходят на сторону пожарного подъезда, либо все помещения или квартиры имеют двустороннюю ориентацию;

- при устройстве со стороны здания, где пожарный подъезд отсутствует наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой;

- при устройстве наружных лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

При линейных размерах зданий, когда их длина и ширина близки по значению или имеют в плане сложную форму под «продольной стороной» здания, для подъезда мобильных средств пожаротушения следует понимать стороны с основного входа (основных входов) в здание и с его (их) противоположной (ых) стороны (сторон).

Заместитель директора Департамента  
надзорной деятельности и  
профилактической работы

П.В. Полехин



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 209400B5E378E8ADEV11E987C18E1F05  
Владелец: Полехин Павел Владимирович  
Действителен с 18.03.2021 по 18.06.2022