



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Театральный проезд, 3, Москва 109012  
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

16.06.2023 № ИГ-19-1145

На № \_\_\_\_\_

Давыдову Д.Г.

davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

Департаментом надзорной деятельности и профилактической работы Ваше обращение от 18.05.2023 № 34478726, поступившее в МЧС России в виде электронного документа (зарегистрировано 18.05.2023 за № ГИ-7014), рассмотрено и сообщается следующее.

На основании положений пункта 5.2 свода правил СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» питание электроприемников систем противопожарной защиты не допускается выполнять без панели питания электрооборудования системы противопожарной защиты (далее – ПЭСПЗ).

В случае, если питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется от ПЭСПЗ с автоматического ввода резерва (далее – АВР) через промежуточное низковольтное комплектное устройство (далее – НКУ) (например, щит управления системы противодымной вентиляции и др.), тогда данное НКУ должно быть обеспечено электроэнергией от двух вводов и иметь собственное АВР для обеспечения питания по первой категории по надежности электроснабжения.

Электроприемники (исполнительные устройства) систем противопожарной защиты, имеющие два ввода электропитания (220/380 В), должны быть подключены двумя кабелями к промежуточному НКУ, являющимся щитом управления.

Заместитель директора Департамента  
надзорной деятельности и  
профилактической работы



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 78E0B8EAE3AD0C93C9D72FFF830A7C85  
Владелец: ПОЛЕХИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ  
Действителен с 13.03.2023 по 05.06.2024

П.В. Полехин