



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

22.02.2023 № ИГ-117-353-13-4 Гр. Давыдову Д.Г.
На № 34449349 от 30.01.2023 E-mail: davydovpb@yandex.ru

О применении нормативных
документов

ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с поручением руководства МЧС России рассмотрело Ваше обращение в адрес Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России от 30.01.2023 № 34449349, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное вх. МЧС России от 31.01.2023 № ГИ-1228, и в пределах компетенции сообщает следующее.

Специальное определение термина «общий коридор» (также как и терминов «окно», «дверной проем», «лестничный марш» и др.), отличающееся от строительного термина, в нормативных документах по пожарной безопасности отсутствует (в отличие, например, от термина «высота здания»). Поэтому при выполнении требований пожарной безопасности следует руководствоваться строительной терминологией.

По мнению специалистов института, в контексте применения требований таблицы 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях безопасности» под общими коридорами следует понимать все коридоры предназначенные для эвакуации людей.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Пехотиков Сергей Андреевич
Усолкин Степан Владимирович
(495)-524-81-35