



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

26.01.2023 № ИГ-117-102-13-4

Гр. Ткачу В.Р.

На № 34443670 от 30.12.2022

E-mail: logitech2571@gmail.com

О применении нормативных
документов

ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с поручением руководства МЧС России рассмотрело Ваше обращение в адрес МЧС России от 29.12.2022 №34443670, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 30.12.2022 № ГИ-17845, и в пределах компетенции сообщает следующее.

В соответствии с п.3.12. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» тупиковый коридор – коридор (часть коридора), эвакуация из которого возможна только в одном направлении.

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями.

По мнению специалистов института, в контексте требований таблицы 19 СП 1.13130.2020 под понятием «тупиковая часть помещения для хранения автомобилей» понимается «часть помещения автостоянки, эвакуация из которой возможна только в одном направлении».

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Пехотиков Сергей Андреевич
8(495) 524-81-35