



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

21.06.2023 № ИГ-117-1352-13-5
На № _____ от _____

гр. Давыдову Д.Г.

e-mail: Davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 25.05.2023 №34480976, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное в МЧС России от 25.05.2023 № ГИ-7377.

При проектировании объектов защиты в части обеспечения их пожарной безопасности необходимо руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности с учетом четкого соблюдения их области применения. В частности, необходимо руководствоваться Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и нормативными документами, указанными в Перечне документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, утвержденном приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13.02.2023 № 318.

Требования п.6.1.49 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» распространяются только на площадки для хранения автомобилей для перевозки пожароопасных жидкостей и горюче-смазочных материалов, запроектированных непосредственно для хранения (стоянки).

На площадках для осуществления технологических процессов отличных от хранения должны выполняться требования соответствующие пожарной опасности конкретного процесса.

Начальник института:

Простов Евгений Евгеньевич
(495) 524-82-04



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FEE6E09EF2050EA4DACE85E53904C0D2
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 14.04.2023 по 07.07.2024

Д.М. Гордиенко