



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniiipo@vniiipo.ru; <http://www.vniiipo.ru>

23.05.2023 № ИГ-117-1183-13-4
На № 34475144 от 05.05.2023

Давыдову Д.Г.

E-mail: davydovpb@yandex.ru

О применении нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 05.05.2023 № 34475144, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 05.05.2023 № ГИ-6336.

По существу обращения сообщаем, что в п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» приведен перечень помещений и организаций, сообщение которых допускается с жилой частью многоквартирного жилого дома. Под указанными помещениями и организациями подразумеваются как отдельные помещения соответствующего функционального назначения, так и входящие в их состав помещения, допускаемые к размещению по процессу деятельности для обслуживания основного функционального контингента и обеспечения эксплуатации объекта в соответствии с действующими нормами проектирования.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 00FEE6E09EF2050EA4DACE85E53904C0D2
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 14.04.2023 по 07.07.2024

Зуев Станислав Анатольевич
Цыбизова Регина Камильевна
(495) 524-81-74