



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

14.04.2022 № ИГ-117-577-13-4  
На № 34378648 от 29.03.2022

Гр. Ткач В.Р.

email: logitech2571@gmail.com

О применении нормативных  
документов

По существу обращения сообщаем, что в соответствии с п. 5.2.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменением №1) в жилых домах размещение помещений, предназначенных для хранения только колясок, санок и велосипедов жильцов, не регламентируется. Следовательно, указанные помещения допускается размещать и на первом этаже жилой части, преимущественно в пределах входного вестибюля, при этом специальных требований к конструктивному исполнению и дополнительному оборудованию системами противопожарной защиты не предъявляется.

Начальник института

Д.М. Гордиенко



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255  
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович  
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Зуев Станислав Анатольевич  
(495) 524-81-74