



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

Гр. Давыдову Д.Г.

20.01.2023 № ИГ-117-74-13-4
На № 34442586 от 26.12.2022 E-mail: davydovpb@yandex.ru

О применении нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение в адрес МЧС России от 26.12.2022 №34442586, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 26.12.2022 № ГИ-17652.

По существу обращения сообщаем, что при наличии отсылок в СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 477.1325800.2020) на СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020), требования СП 1.13130.2020 должны выполняться только в той части, на которую дана отсылка.

По мнению специалистов института, ширину пути эвакуации по лестнице в высотном здании, предназначенной для эвакуации людей, следует определять в соответствии с п. 8.6 СП 477.1325800.2020. При этом для общественных зданий, для которых количество людей в здании, пожарном отсеке или помещении определяется из расчета площади на одного человека (п. 8.3 СП 477.1325800.2020) ширину пути эвакуации по лестнице (в зависимости от ширины эвакуационного выхода на лестничную клетку) следует принимать с учетом требований п. 7.1.3 СП 1.13130.2020.

Начальник института

Усолкин Степан Владимирович
Ушаков Дмитрий Викторович
(495) 524-81-35



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Д.М. Гордиенко