



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

19.06.2023 № ИГ-117-1338-13-4 Гр. Давыдову Д.Г.
На № 34480184 от 23.05.2023 E-mail: davydovpb@yandex.ru

О применении нормативных
документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение в адрес МЧС России от 23.05.2023 №34480184, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 23.05.2023 № ГИ-7243.

По существу обращения сообщаем, что в соответствии с п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» при необходимости наличия двух и более эвакуационных выходов они должны быть расположены рассредоточено.

По мнению специалистов института, для надземных этажей в случае, если в качестве одного из эвакуационных выходов с этажа предусмотрена лестница 2-го типа, рассредоточенность определяется как расстояние между эвакуационным выходом, ведущим на лестничную клетку, и выходом на марш лестницы 2-го типа на рассматриваемом этаже.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 00FEE6E09EF2050EA4DACE85E53904C0D2
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 14.04.2023 по 07.07.2024

Усолкин Степан Владимирович
Ушаков Дмитрий Викторович
(495) 524-81-35