



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

Ткачу В.Р.

27.09.2022 № ИГ-117-1664-13-4
На № 34419273 от 05.09.2022 logitech2571@gmail.com

О разъяснении требований нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 05.09.2022 №34419273, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 05.09.2022 № ГИ-12415. По существу вопросов, сформулированных в Вашем обращении, сообщаем, что для ограничения распространения пожара в соответствии со статьей 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» части зданий, сооружений, пожарных отсеков различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

Нормативное ограничение распространения пожара между пожарным отсеком встроенной подземной автостоянки и жилым или общественным зданием, как правило, предусматривается путем устройства противопожарных преград 1-го типа (стен и перекрытий). При наличии у подземной автостоянки выступающей части над уровнем земли, необходимо также предусмотреть мероприятия по ограничению распространения пожара между указанной наземной частью и основным зданием, а также другими близлежащими зданиями в соответствии с п. 4.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Начальник института

Зуев Станислав Анатольевич
Карпов Алексей Васильевич
8(495)524-81-35



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Д.М. Гордиенко