



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

27.07.2023 № ИГ-117-1619-13-4 Гр. Давыдову Д.Г.
На № 34494966 от 30.06.2023 E-mail: davydovpb@yandex.ru

О применении нормативных
документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение в адрес МЧС России от 30.06.2023 № 34494966, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 30.06.2023 № ГИ-9639.

По существу обращения сообщаем, что согласно п. 4.3.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) на путях эвакуации, как правило, не допускается устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты, разрезных лестничных площадок, за исключением криволинейных лестниц, ведущих из служебных помещений (кроме зданий лечебных учреждений) с пребыванием не более 5 человек, и криволинейных парадных лестниц при выполнении условий подраздела 4.4 указанного свода правил, а также за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности).

На основании изложенного, допускается рассматривать криволинейную парадную лестницу в качестве эвакуационной при учете требований раздела 4.4 СП 1.13130.2020 и п.п. 4.3.6, 7.1.1, 7.1.9.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Д.М. Гордиенко

Сертификат: 00FEE6E09EF2050EA4DACE85E53904C0D2
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 14.04.2023 по 07.07.2024

Пехотиков Сергей Андреевич
(495)-524-81-35