



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

18.07.2023 № ИГ-117-1548-13-5
На № 34493020 от 26.06.2023

гр. Давыдову Д.Г.

e-mail: davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 26.06.2023 № 34493020, поступившие в форме электронного документа и зарегистрированное в МЧС России от 27.06.2023 № ГИ-9355. По результатам рассмотрения сообщаем мнение специалистов института.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разделению на категории подлежат помещения производственного и складского назначения класса функциональной пожарной опасности Ф5.

Согласно п.1.1 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» здания, сооружения, помещения и наружные установки производственного и складского назначения класса функциональной пожарной опасности Ф5 подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности.

Следует отметить, что отнесение объекта к тому или иному виду (здание, сооружение, наружная установка) осуществляется организацией – проектировщиком в соответствии с определениями указанных терминов, приведенных в Федеральном законе от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федеральном законе от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технических регламент о безопасности зданий и сооружений» с учетом его специфики.

При этом правильность принятых проектных решений оценивается
ФАУ «Главгосэкспертиза России» на этапе рассмотрения проектной
документации.

Начальник института



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00FEE6E09EF2050EA4DACE85E53904C0D2
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович
Действителен с 14.04.2023 по 07.07.2024

Д.М. Гордиенко

Земский Геннадий Тимофеевич
(495) 524-98-59