



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

05.03.2024 № ИГ-117-433-12-4

На № 34567525 от 12.02.2024

Арсентьеву А.П.

Email: arsentev-94@yandex.ru

По поручению руководства МЧС России специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС России рассмотрено Ваше обращение. В ответ на Ваше обращение сообщаем, что по мнению специалистов института, в соответствии с представленной Вами схемой, колесоотбойник обеспечит нормативный угол открывания дверок пожарного шкафа на 160 градусов по ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».

Временно исполняющий обязанности
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E7405FFDF1636C4E05436360A96A1E0B
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 10.03.2023 по 02.06.2024

Козырев Владимир Николаевич
(495) 524-81-73