



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ
(Главное управление МЧС России по г Москве)**

Ул. Пречистенка, 22/2, стр. 1, г. Москва, 119034
Телефон: 244-82-72, 244-82-71 (код 499)
Факс: 637-25-68 (код 495)
E-mail: gu_moscov@mchs.gov.ru

03.06.2022 № ИГ-108-4061

На № _____ от _____

Давыдову Д.Г.

davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемый Денис Георгиевич!

Ваше обращение от 05.05.2022 № ГИ-108-3607 по вопросу разъяснения отдельных положений Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123), Главным управлением МЧС России по г. Москве рассмотрено.

Сообщаем Вам, что нормативными документами по пожарной безопасности материал, применяемый для изготовления поручней, а также перил в лестничных клетках не регламентирован.

Для получения более подробных разъяснений, Вы можете обратиться в ФГБУ ВНИИПО МЧС России (микрорайон ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская обл., 143903).

С уважением,

Заместитель начальника Управления –
начальник нормативно-технического отдела
Управления надзорной деятельности
и профилактической работы

А.Б. Бобров

Усенков Владислав Вячеславович
8 (499)-244-83-93 (доб.: 11-292)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 03F5DF0605BA8D4E0DACE6FF74E8A50CFC5
Владелец: Бобров Александр Борисович
Действителен с 28.06.2021 по 28.09.2022