



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniiipo@vniiipo.ru](mailto:vniiipo@vniiipo.ru); <http://www.vniiipo.ru>

Ткачу В.Р.

E-mail: [logitech2571@gmail.com](mailto:logitech2571@gmail.com)

21.12.2022 № ИГ-117-2263-12-4

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О разъяснении положений  
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалисты ФГБУ ВНИИПО МЧС России рассмотрели Ваше обращение от 09.12.2022 № 34439119 и сообщают следующее.

В соответствии с приказом МЧС России от 15.06.2022 № 610 с 01 декабря 2022 г. введены в действие изменения № 3 к СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

В новой редакции СП 4.13130.2013 требования к ширине ворот для обеспечения беспрепятственного проезда пожарных автомобилей изложены в пунктах 8.1.8 и 8.2.7, при этом высота ворот не оговорена.

Однако, согласно приказу МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах», на объекты, введенные в эксплуатацию, должны быть утверждены документы предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, в которых определены требования в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты.

Начальник института

Мичудо Дмитрий Генрихович  
(495) 521-52-68  
Яковенко Кирилл Юрьевич  
(495) 524-82-98



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 230FBCC4637F1C002D085A8006AB9D5C5255  
Владелец: Гордиенко Денис Михайлович  
Действителен с 24.01.2022 по 24.04.2023

Д.М. Гордиенко