

Мнение специалистов института по вопросам применения требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Сообщаем Вам, что, по мнению специалистов института, здания класса функциональной пожарной опасности Ф3.2, Ф3.3 следует относить к пункту 6 таблицы 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 10.13130.2020).

При последующей актуализации СП 10.13130.2020 ФГБУ ВНИИПО МЧС России предлагает изложить пункт 6 таблицы 7.1 в следующей редакции:

6 Здания музеев, выставочных залов, танцевальные залы и других подобных учреждений в закрытых помещениях (Ф2.2), здания организаций торговли (Ф3.1), здания общественного питания (Ф3.2), здания вокзалов (Ф3.3): площадью от 1000 кв. м. до 5000 кв. м включительно	1	2,5
площадью свыше 5000 кв. м.	2	2,5

Научный сотрудник
отдела 2.1



А.С. Цыбизов

Научный сотрудник
отдела 2.1



Р.Ю. Губин