

Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России по вопросам, изложенным в обращении Давыдова Д.Г. от 01.12.2021 №34357419.

В ответ на поступившее обращение сообщаем следующее.

Указанные в п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» огороженные технологические лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом относятся к проходным пространствам, аналогичным тамбурам и лестничным клеткам, в которых размещение горючей нагрузки не предусмотрено. Таким образом, оснащение указанных лестниц системами автоматического пожаротушения не требуется.


Также сообщаю, что в настоящее время взамен СП 5.13130.2009 введены в действие СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности».

Начальник отдела
ФГБУ ВНИИПО МЧС России




А.И. Рябиков

Ведущий научный сотрудник
ФГБУ ВНИИПО МЧС России




А.В. Карпов

Ведущий научный сотрудник
ФГБУ ВНИИПО МЧС России



С.А. Зув

Старший научный сотрудник
ФГБУ ВНИИПО МЧС России



С.Г. Панфилов