

**Мнение специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России по вопросам,
изложенным в обращении гражданина Давыдова Д.Г., для подготовки
окончательного ответа
(от 16.07.2021 №34328671)**

В ответ на поступившее обращение сообщаем, что устройство световых проемов в лестничных клетках должно предусматриваться в соответствии с требованиями п. 4.4.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и п. 5.4.16 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Одновременно сообщаем, что норма освещенности путей эвакуации лестничной клетки должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».

Заместитель начальника отдела-
начальник сектора
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.А. Абашкин

Ведущий научный сотрудник
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.Н. Полетаев

Научный сотрудник
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

С.В. Усолкин



СЕРТИФИКАТ