

Пояснительная записка

к окончательной редакции проекта изменения № 1 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»

1. Основание разработки изменения свода правил

Разработка проекта изменения № 1 к СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» осуществляется в соответствии с п. 16.1. Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 624.

2. Обоснование целесообразности разработки проекта изменений

Целью разработки проекта изменения № 1 СП 486.1311500.2020 является совершенствование нормативных требований к защите системами пожарной автоматики зданий и сооружений при их проектировании и строительстве, а также актуализация отдельных положений СП 486.1311500.2020 на основании решений, разработанных и апробированных при проектировании, строительстве и эксплуатации различных объектов защиты.

Актуальность разработки обусловлена:

- актуализацией отдельных положений СП 486.1311500.2020 согласно решениям, разработанным и апробированным на настоящий момент при проектировании (в т.ч. в рамках специальных технических условий), строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
- корректировкой и уточнением формулировок отдельных пунктов, актуализации нормативных ссылок, а также исправлением имеющихся несоответствий и технических опечаток по замечаниям организаций и граждан.

3. Характеристика объекта стандартизации

Рассматриваемый свод правил устанавливает требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматическими установками пожаротушения (далее – АУП) и системами пожарной сигнализации (далее – СПС) при их проектировании, реконструкции, капитальном ремонте, изменении функционального назначения, а также при техническом перевооружении.

Проект изменения № 1 к СП 486.1311500.2020 уточняет требования по защите СПС чердаков зданий, уточняет требования по защите непроходных кабельных каналов, допускает для ряда объектов применение вместо СПС автономных извещателей, предъявляет требования по защите АУП зданий больниц высотой более 3-х этажей, уточняет требования по защите пространств за подвесными потолками и между двойными полами, устанавливает требования по защите внеквартирных хозяйственных кладовых жильцов в жилых многоквартирных зданиях, исключает необходимость защиты АУП зданий и сооружений для хранения овощей и фруктов, уточняет требования к защите зданий культурно-зрелищного назначения, предъявляет

требования по защите на ряде объектов электрощитов, кроме того устраняет допущенные ранее неточности и опечатки.

4. Описание ожидаемой эффективности применения свода правил

Введение данных изменений позволит однозначно трактовать требования пожарной безопасности, предъявляемые к различным объектам защиты, а также позволит исключить ряд противоречий и неточностей, уточнить трактовку пунктов для устранения разночтений.

5. Сведения о соответствии проекта свода правил Федеральным законам, техническим регламентам

Проект изменения № 1 к СП 486.1311500.2020 не противоречит законодательству Российской Федерации.

Проект изменений № 1 СП 486.1311500.2020 разработан в поддержку Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624 «Об утверждении Правил разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил».

6. Сведения о соответствии проекта свода правил действующим национальным стандартам

Проект изменения № 1 к СП 486.1311500.2020 разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».

7. Сведения о соответствии проекта изменения СП действующими международными стандартами

При разработке проекта изменения № 1 к СП 486.1311500.2020 сведений об аналогичных международных стандартах не обнаружено.

8. Сведения о публикации уведомлений о проекте изменений СП

Уведомление о разработке проекта изменения № 1 к СП 486.1311500.2020 опубликовано на официальном сайте Росстандарта в марте 2023 г.

В рамках публичного обсуждения проекта изменения №1 были получены 93 предложения и замечания от 24 организаций, из них 26 замечаний и предложений принято, 67 - отклонено.

Примерно треть замечаний, поступивших в адрес института, касались пунктов свода правил, не затронутых в проекте изменения №1. Некоторые из этих замечаний были приняты.

9. Сведения о разработчике с указанием его почтового адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты

Разработчик: ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Адрес: 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр-н ВНИИПО, д. 12.

Ответственный исполнитель: Полетаев Александр Николаевич

Контактный телефон: (495) 524-82-09

E-mail: poletaev350@mail.ru

Руководитель разработки:

Заместитель начальника
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.Ю. Лагозин

Исполнители:

Начальник отдела
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.В. Ильичев

Начальник отдела
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.В. Казаков

Начальник отдела
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.И. Рябиков

Ведущий научный сотрудник
ФГБУ ВНИИПО МЧС России

А.Н. Полетаев