



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@mail.ru](mailto:vniipo@mail.ru); <http://www.vniipo.ru>

08.02.2019 № 143-1-29-13-У

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О разъяснении требований  
нормативных документов

В ответ на Ваше обращение (№ 34000396 от 11.01.2019) в МЧС России, сообщая, что требования к параметрам путей эвакуации людей по наружным конструкциям крылец (площадок перед входом в здания), в т.ч. высота ограждения, нормативными документами по пожарной безопасности не регламентируются.

Вместе с тем, как правило, окончательным этапом процесса эвакуации следует считать выход людей на поверхность земли, откуда человек может беспрепятственно продолжать движение по направлению от здания. В этой связи, параметры путей движения, например, геометрические параметры ступеней крылец, ширину путей эвакуации следует выполнять в соответствии с требованиями СП 1.13130.2009.

Заместитель начальника института

А.Ю. Лагозин