



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

10.04.2024 № ИГ-117-747-13-4
На № 34577877 от 13.03.2024 Гр. Давыдову Д.Г.
E-mail: davydovpb@yandex.ru

О применении нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение в адрес МЧС России от 13.03.2024 №34577877, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 14.03.2024 № ГИ-4324.

По существу обращения сообщаем следующее.

По мнению специалистов института, требование о количестве эвакуационных выходов, регламентируемое п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» и требование о максимальных расстояниях из помещений до выхода наружу или на лестничную клетку (п. 5.2.2 СП 1.13130.2020) распространяются только на помещения с возможным пребыванием детей. Для иных помещений при определении указанных параметров необходимо руководствоваться общими требованиями и требованиями раздела 7 СП 1.13120.2020.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

Усолкин Степан Владимирович
Ушаков Дмитрий Викторович
(495) 524-81-35