



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

24.04.2024 № ИГ-117-868-13-2
На № 34582479 от 26.03.2024

Гр. Давыдову Д.Г.

E-mail: davydovpb@yandex.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 26.03.2024 № 34582479, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 27.03.2024 № ГИ-5206.

Положения раздела 6 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» регламентируют порядок определения площади этажа в пределах пожарного отсека для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2-Ф4 с многосветными помещениями, предназначенными для размещения открытых лестниц, эскалаторов, атриумов и др.

Данные положения распространяются, в том числе, на двусветные помещения, расположенные в зданиях указанных классов функциональной пожарной опасности.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

Гомозов Александр Васильевич
Лучкин Сергей Алексеевич
8(495) 524-98-53