



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

01.04.2024 № ИГ-117-668-13-2  
На № 34575521 от 06.03.2024

Гр. Давыдову Д.Г.

E-mail: davydovpb@yandex.ru

О разъяснении требований  
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 06.03.2024 № 34575521, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 06.03.2024 № ГИ-3883.

Положения п. 5.4.16 д) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» направлены на ограничение распространения пожара по плоскому фасаду здания из окон горящих помещений в лестничные клетки.

В случае, когда лестничная клетка запроектирована с выступом относительно фасада здания необходимая ширина простенка должна определяться на основе расчета минимального расстояния между проемами помещения и лестничной клеткой (как сумма гипотенузы между катетами, образованными размерами 3 и 2 и размером 1 на графическом приложении к обращению).

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60  
Владелец: Таранов Сергей Николаевич  
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

Гомозов Александр Васильевич  
Лучкин Сергей Алексеевич  
8(495) 524-98-53