



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

Гр. Давыдову Д.Г.

23.04.2024 № ИГ-117-850-13-4
На № 34582961 от 27.03.2024

E-mail: davydovpb@yandex.ru

**О применении нормативных
документов**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение в адрес МЧС России от 27.03.2024 №34582961, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 28.03.2024 № ГИ-5315.

По существу обращения сообщаем следующее.

Требование п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в части уменьшения на ширину/половину ширины полотна двери эвакуационного пути не распространяются на основные эвакуационные проходы, предусматриваемые в соответствии с п.7.6.2 указанного свода правил.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

Усолкин Степан Владимирович
Ушаков Дмитрий Викторович
(495) 524-81-35