



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

16.04.2024 № ИГ-117-799-13-4 Давыдову Д.Г.  
На № 34579772 от 20.03.2024 [davydovpb@yandex.ru](mailto:davydovpb@yandex.ru)

О разъяснении требований нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 20.03.2024 №34579772, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 20.03.2024 № ГИ-4732. По существу содержащихся в нем вопросов сообщаем следующее.

В соответствии с п. 2 Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности (приказ МЧС России №1140 от 14 ноября 2022 г.) (далее – Методика) определение расчетных величин пожарного риска может осуществляться для отдельных частей зданий (как выделенных, так и не выделенных в отдельный пожарный отсек) при одновременном выполнении следующих условий:

- часть здания выделена глухими (без применения открывающихся конструкций) противопожарными преградами в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;
- пути эвакуации из указанной части здания обособлены от путей эвакуации из других частей здания (не имеют общих участков).

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60  
Владелец: Таранов Сергей Николаевич  
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

Карпов Алексей Васильевич  
8(495)524-81-35