



МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; <http://www.vniipo.ru>

25.04.2024 № ИГ-117-897-13-4
На № 34582960 от 28.03.2024

Гр. Давыдову Д.Г.

E-mail: davydovpb@yandex.ru

О применении нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 28.03.24 № 34582960, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 28.03.2024 № ГИ-5314.

В ответ на Ваше обращение сообщаем.

1,2 - При наличии возможности пребывания людей в объеме холодильной камеры, конструктивно отделенной от общего объема помещения, указанную камеру, с точки зрения обеспечения пожарной безопасности людей, следует относить к помещениям. Таким образом, устройство эвакуационных путей и выходов из таких холодильных камер должно предусматриваться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

3 - В случае если холодильная камера выполнена как помещение, её следует категорировать как складское помещение в соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

4 - В соответствии с пунктом 6 «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (утв. приказом МЧС России от 14.11.2022 № 1140), определение расчетных величин пожарного риска может проводиться для подтверждения условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при невыполнении требований нормативных документов по пожарной безопасности, учитываемых Методикой, а также для подтверждения эффективности мероприятий, разработанных

(разрабатываемых) в рамках специальных технических условий или комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Следовательно, сообщаем, что требования, упомянутые в Вашем обращении, не допускается обосновывать расчетом пожарного риска.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025



Зуев Станислав Анатольевич
Хорошилов Никита Александрович
(495) 524-82-57