



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

16.05.2024 № ИГ-117-1091-12-3

На № 34601273 от 27.04.2024

О разъяснении требований нормативных документов
по пожарной безопасности

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 27.04.2024 № ГИ-7752.

По существу обращения сообщаем, что технические требования к системам передачи извещений о пожаре (далее – СПИ) изложены в ГОСТ 34701-2020 «Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования и методы испытаний». Согласно положениям п. 5.1.2 ГОСТ 34701-2020 СПИ должна обеспечивать передачу от пожарного объектового прибора (далее – ПОО) на прибор пультовой пожарной (далее – ППО) тревожных сигналов, формируемых системой пожарной автоматики объекта (далее – СПА).

Если указанные в Вашем обращении здания, относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, защищены единой СПА с общим ПОО, то передача сигнала о срабатывании СПА может быть организована в виде единого информационного пакета, но, по мнению специалистов института, данный информационный пакет должен содержать информацию о срабатывании СПА в конкретном строении, особенно в случае, если подъезд к строениям осуществляется по разным маршрутам. Если же Ваши здания, относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, оснащены собственными СПА, то в состав СПА каждого здания должны входить собственные ПОО, обеспечивающие передачу информации о пожаре на ППО.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

Здор Владимир Леонидович
Семененко Наталья Викторовна
+7 (495) 529-81-68



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

С.Н. Таранов

Давыдову Д.Г.

E-mail: davydovpb@yandex.ru