



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)

Главные управления МЧС России по  
субъектам Российской Федерации

(по списку)

**Заместитель Министра – главный  
государственный инспектор  
Российской Федерации  
по пожарному надзору**

Театральный проезд, 3, Москва 109012  
Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

27.05.2024 № М-АМ-123

На № \_\_\_\_\_

**О недопустимости согласования  
отчета по действиям пожарных подразделений**

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает, что в соответствии с пунктом 24.6 Административного регламента МЧС России предоставления государственной услуги по согласованию специальных технических условий для объектов, в отношении которых отсутствуют требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению их пожарной безопасности (приказ МЧС России от 28.11.2011 № 710, зарегистрирован в Минюсте России 30.12.2011, регистрационный № 22899), при рассмотрении СТУ анализируется, в том числе, возможность доступа подразделений пожарной охраны к очагу пожара и подачи средств пожаротушения с учетом расположения и технического оснащения подразделений пожарной охраны.

Вместе с тем, согласование (проставление штампов, выдача разъяснительных писем о рассмотрении) самого документа предварительного планирования действий подразделений пожарной охраны по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, либо отчета по анализу пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны с МЧС России на стадии разработки СТУ нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусматривается и недопустимо.

Ответственность за достоверность исходных данных и обоснованность принятых решений несет разработчик вышеназванных документов. При этом, для получения соответствующей информации о передвижной пожарной технике, расположенной в районе размещения проектируемого объекта защиты, разработчик вправе получить по письменному запросу в территориальный орган МЧС России.

При этом, под согласованием в установленном порядке вышеназванных документов для высотных зданий и комплексов, предусмотренном положениями пункта 10.1 свода правил СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности», следует понимать их рассмотрение в составе разделов проектной документации при прохождении экспертизы проектной документации.

А.М. Супруновский

