



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»  
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

03.07.2024 № УР-117-1444-13-4 Гр. Давыдову Д.Г.  
На № 34619648 от 12.06.2024

E-mail: [davydovpb@yandex.ru](mailto:davydovpb@yandex.ru)

**О применении нормативных  
документов**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 12 июня 2024 года № 34619648, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 13 июня 2024 года № ГИ-10324.

В ответ на поступившее обращение сообщаем следующее.

Согласно положению п. 5.5.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям», пиццешки, размещаемые в жилых и общественных зданиях (кроме зданий общественного питания), сооружениях следует отделять от других помещений и общих коридоров противопожарными перегородками. Отделять пиццешку противопожарной перегородкой от примыкающего зала для посетителей, а также указанного зала от других помещений и коридоров не требуется. В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки, отделяющие общие пути эвакуации, должны выполняться с нормируемыми пределами огнестойкости согласно п. 7.1.11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

А.Б. Сивенков