



## МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА”  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,  
Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33  
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

03.07.2024 № ИР-17-1449-12-4  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Давыдову Д.Г.

E-mail: [davydovpb@yandex.ru](mailto:davydovpb@yandex.ru)

### О разъяснении положений нормативных документов

По поручению руководства МЧС России специалисты института, рассмотрев Ваше обращение в адрес МЧС России от 12.06.2024 № 34619652 поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 13.06.2024 № ГИ-10328, сообщают следующее.

Запрет о размещении открытых стоянок для автомобилей между внутреннем краем подъезда для пожарных автомобилей и наружными стенам зданий, требованиями раздела 8 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013) не оговорен, однако при этом, должны быть выполнены требования пунктов 8.1.4 и 8.1.6 СП 4.13130.2013.

С учетом требований, изложенных в пункте 8.1.3 СП 4.13130.2013 при невозможности выполнения требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделений пожарной охраны для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ возможность обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

А.Б. Сивенков

Мичудо Дмитрий Генрихович  
(495) 521-52-68  
Яковенко Кирилл Юрьевич  
(495) 524-82-98