



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniiipo@vniiipo.ru](mailto:vniiipo@vniiipo.ru); <http://www.vniiipo.ru>

02.08.2024 № ИГ-117-1694-13-5  
На № 34638095 от 16.07.2024

Гр. Давыдову Д.Г.

E-mail: [davydovpb@yandex.ru](mailto:davydovpb@yandex.ru)

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 16.07.2024 № 34638095, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 16.07.2024 № ГИ-12511.

По существу изложенных в обращении вопросов сообщаем, что порядок определения необходимости защиты здания и его отдельных помещений автоматическими установками пожаротушения (АУП) и (или) системой пожарной сигнализации (СПС) определен положениями п. 4.1 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

Согласно положениям п. 5 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 складские помещения категорий В2—В3 по пожарной опасности (кроме указанных в пунктах 2, 3 таблицы 3 и помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) при их размещении в надземных этажах при площади 1000 м<sup>2</sup> и более подлежат защите АУП.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37B20D88088312809C03CBE30964F273  
Владелец: Сивенков Андрей Борисович  
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025

Полетаев Александр Николаевич  
Рукавишников Максим Михайлович  
тел. 8 (495) 5248209