



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

30.07.2024 № ИГ-117-1661-13-4 Гр. Давыдову Д.Г.
На № 34632273 от 05.07.2024 E-mail: davydovpb@yandex.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

Специалисты ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с поручением руководства МЧС России рассмотрели Ваше обращение в адрес МЧС России от 05.07.2024 № 34632273, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 05.07.2024 № ГИ-11861 и в пределах компетенции сообщают следующее.

В соответствии с п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.

Предел огнестойкости перегородок в коридорах длиной менее 60 м, предусмотренных в соответствии с определенной технологией, требованиями СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» не регламентируется.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37B20D88088312809C03CBE30964F273
Владелец: Сивенков Андрей Борисович
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025

Чудаева Елена Андреевна
Усолкин Степан Владимирович
8(495) 524-81-24