



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

24.05.2024 № ИГ-117-1160-13-4 Гр. Арсентьеву А.П.
На № 34603319 от 03.05.2024 E-mail: arsentev-94@yandex.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

Специалисты ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с поручением руководства МЧС России рассмотрели Ваше обращение в адрес МЧС России от 03.05.2024 № 34603319, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 03.05.2024 № ГИ-8085 и в пределах компетенции сообщают следующее.

При применении требований п. 4.2.11 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» площадь этажа необходимо определять в соответствии с разделом 6 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

Временно исполняющий обязанности
начальника института
полковник
внутренней службы



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

С.Н. Таранов

Лещёв Александр Сергеевич
Усолкин Степан Владимирович
8 (495) 524-81-24