



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

Гр. Арсентьеву А.П.

08.05.2024 № ИГ-117-1036-13-2  
На № 34598692 от 23.04.2024

E-mail: arsentev-94@yandex.ru

О разъяснении требований  
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России, специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 23.04.2024 № 34598692, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 23.04.2023 № ГИ-7424.

Согласно положениям п. 6.5.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» в зданиях I – III степеней огнестойкости несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности K0. При наличии в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенную часть здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания не должен превышать отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания.

По мнению специалистов института данное требование относится к окнам жилых помещений, непосредственно примыкающих к встроенно-пристроенной части здания и не распространяется на вышележащие этажи здания.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60  
Владелец: Таранов Сергей Николаевич  
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

Гомозов Александр Васильевич  
Лучкин Сергей Алексеевич  
8(495) 524-98-53