



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

Гр. Арсентьеву А.П.

22.05.2024 № ИГ-117-1132-13-4  
На № 34599389 от 24.04.2024

E-mail: arsentev-94@yandex.ru

О применении нормативных  
документов

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение в адрес МЧС России от 24.04.2024 №34599389, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 24.04.2024 № ГИ-7523.

По существу обращения сообщаем, что в соответствии с п. 4.2.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» для технического этажа или технического пространства площадью до 300 м<sup>2</sup> допускается, как правило, предусматривать один эвакуационный выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 м<sup>2</sup> площади следует предусматривать еще не менее одного выхода.

В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и вести непосредственно наружу.

Исходя из указанного требования, выходы из технических подполий следует предусматривать только непосредственно наружу. Возможность проектирования указанных выходов через смежный технический этаж, расположенный на этом же уровне, нормативными документами по пожарной безопасности не оговорено.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60  
Владелец: Таранов Сергей Николаевич  
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

Усолкин Степан Владимирович  
Ушаков Дмитрий Викторович  
(495) 524-81-35