



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

15.05.2024 № ИГ-117-1065-13-4
На № 34595402 от 17.04.2024 Гр. Арсентьеву А.П.
E-mail: arsentev-94@yandex.ru

**О применении нормативных
документов**

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение в адрес МЧС России от 17.04.2024 №34595402, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 17.04.2024 № ГИ-7046.

По существу обращения сообщаем, что действующими нормативными документами по пожарной безопасности не запрещается функциональное совмещение тамбур-шлюза лестничной клетки и безопасной зоны в одном объёме, при соблюдении всех требований, предъявляемых к каждой из указанных зон.

При таком размещении указанная зона будет относиться к пожаробезопасной зоне 1-го типа.

Временно исполняющий обязанности
начальника института

С.Н. Таранов



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 789E0D56CD484F4849C5ACF37AC9FF60
Владелец: Таранов Сергей Николаевич
Действителен с 07.03.2024 по 31.05.2025

Усолкин Степан Владимирович
Ушаков Дмитрий Викторович
(495) 524-81-35