



**МЧС РОССИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ**  
**ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ**  
**И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

---

13.09.2024 № ИГ-117-2030-13-3  
На № 34656631 от 20.08.2024

Гр. Давыдову Д.Г.

e-mail: davydovpb@yandex.ru

О рассмотрении обращения

Уважаемый Денис Георгиевич!

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 20.08.2024 № 34656631, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 21.08.2024 вх. № ГИ-14847.

В ответ на Ваше обращение специалисты института сообщают, что, исходя из положений п. 5.3 и 5.8 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 6.13130.2021), допускается размещение самостоятельного НКУ с АВР в каждом пожарном отсеке. При этом самостоятельное НКУ с АВР должно подключаться к ВРУ, ГРЩ или НКУ здания после аппарата управления и до аппарата защиты.

На период перерыва электроснабжения должны применяться АИП для СПЗ объекта защиты.

В качестве АИП могут применяться АКБ достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием СПЗ на объекте защиты. Расчет емкости АКБ для функционирования СПЗ при прекращении электроснабжения от самостоятельного НКУ может быть выполнен в соответствии с приложением А СП 6.13130.2021. Эксплуатация АКБ должна выполняться согласно ТД на АКБ.

Электропроводки от вводов от ВРУ, ГРЩ или НКУ здания до самостоятельного НКУ с АВР, в том числе от АИП, должны быть взаиморезервируемыми при подключении АИП к НКУ с АВР.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

А.Б. Сивенков



Варламкин Андрей Александрович  
Сорокина Ирина Александровна  
8(495)524-82-31