



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: [vniipo@vniipo.ru](mailto:vniipo@vniipo.ru); <http://www.vniipo.ru>

17.09.2024 № ИГ-117-2046-13-2  
На № 34659057 от 26.08.2024

Гр. Давыдову Д.Г.

E-mail: [davydovpb@yandex.ru](mailto:davydovpb@yandex.ru)

О рассмотрении обращения

По поручению руководства МЧС России специалистами института рассмотрено Ваше обращение от 26.08.2024 №34659057, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное от 26.08.2024 № ГИ-15149.

По существу изложенного в письме вопроса сообщаем следующее.

Положения п. 7.2 е) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» распространяются на все производственные или складские помещения с постоянными рабочими местами в помещениях категорий А, Б, В1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также категории В4, Г или Д по взрывопожарной и пожарной опасности, расположенных в здании IV степени огнестойкости, в том числе лабораторные помещения класса функциональной пожарной опасности Ф5.1.

Временно исполняющий обязанности  
начальника института

А.Б. Сивенков



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

37B20D88088312809C03CBE30964F273  
Владелец: Сивенков Андрей Борисович  
Действителен с 03.07.2024 по 26.09.2025